




平面組裝示意圖




File No.: TRE0000220




T-BAR天花板組裝立體示意圖
① 100系列主架
② 100系列4尺副架
③ 100系列2尺副架
④ 面板
⑤ 鐵線吊筋
⑥ 單L收邊

File No.: TRE0000220



B-B SECTION



C-C SECTION

壹、骨架

1.材質:

△ 1.1 T-BAR主副架底板-鍍鋅鋼板,符合CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC規範,鍍鋅量達Z12。

1.2 T-BAR CAP面板-預烤漆鋼板,

△△ 正面烤漆膜厚 $20\pm 5\mu m$ 。

△ 1.3符合CNS 11231耐候試驗,照射3600hrs,表面無變化

△ 2.承載:

依ASTM C635需達輕度承載要求7.4 kg/m以上。

組裝用料:

名稱	主架	4尺副架	2尺副架	收邊
材質	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋼板	0.5mm預烤漆鋼板
型式				
尺寸	L=3660 / 2440	L=1220	L=610	L=3050 / 2440

△ 2022/03/21	規範修正	LIEN	SCALE	FREE	DRAWING DATE	2017/01/19	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PT16001~ 0101
△ 2020/10/12	規範修正	Kai	APPROVED	CKM 圖面審核	DESIGNED	CKM 圖面審核	DRAWN	Zen	DRAWING TITLE	100平接-0.35T-吊距1220mm-預烤漆鋼板
△ 2020.01.22	增加承載測試資訊	ZEN		確認		確認				單位 mm
△ 2019/6/24	膜厚內容敘述更改	LIEN								
△ 2018/8/21	增加膜厚公差值	LIEN								


青鋼金屬建材有限公司





台南市官田區工業路9號
TEL:(06)6986623 FAX:(06)6987359

DRAWING NO. TRE0000235

平面組裝示意圖




File No.: TRE0000220




T-BAR天花板組裝立體示意圖

- ① 100系列主架
- ② 100系列4尺副架
- ③ 100系列2尺副架
- ④ 面板
- ⑤ 鐵線吊筋
- ⑥ 單L收邊

File No.: TRE0000220



B-B SECTION



C-C SECTION

壹、骨架

1.材質:

△ 1.1 T-BAR主副架底板-鍍鋅鋼板，符合
CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC規範，鍍
鋅量達Z12。

1.2 T-BAR CAP面板-預烤漆鋁板，
正面烤漆膜厚 $20 \pm 5 \mu m$ 。

2.承載:

依ASTM C635需達輕度承載要求7.4 kg/m以上。

組裝用料:


名稱	主架	4尺副架	2尺副架	收邊
材質	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋁板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋁板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋁板	0.5mm預烤漆鋁板
型式				
尺寸	L=3660 / 2440	L=1220	L=610	L=3050 / 2440

△ 2022/03/28	吊距名稱內容重述	LIEN	SCALE	FREE	DRAWING DATE	2017/02/15	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PT16001~0104
△ 2020/10/12	規範修正	Kai	APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	DRAWING TITLE	100平接-0.35T-吊距1220mm-預烤漆鋁板	圖面審核	圖面審核
△ 2020.01.22	增加承載資訊	ZEN	LIEN	LIEN	LIEN	LIEN	台南市官田區工業路9號	TEL:(06)6986623	FAX:(06)6987359	單位 mm
△ 2019/6/24	膜厚內容敘述更改	LIEN	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司
△ 2018/8/21	增加膜厚公差	LIEN	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司	青鋼金屬建材有限公司



本圖面所有權隸屬青鋼，未經許可不得仿製或複印

CKM BUILDING MATERIAL CORP.

平面組裝示意圖




File No.: TRE0000220




T-BAR天花板組裝立體示意圖

- ① 100系列主架
- ② 100系列4尺副架
- ③ 100系列2尺副架
- ④ 面板
- ⑤ 鐵線吊筋
- ⑥ 單L收邊

File No.: TRE0000220



B-B SECTION



C-C SECTION

壹、骨架

1.材質:

- △ 1.1 T-BAR主副架底板-鍍鋅鋼板, 符合 CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC規範, 鍍鋅量達Z12。
- 1.2 T-BAR CAP面板-柚木烤漆鋼板, 正面烤漆膜厚 $20 \pm 5 \mu m$ 以上。
- △ 1.3符合CNS 11231耐候試驗, 照射3600hrs, 表面無變化

2.承載:

- △ 依ASTM C635需達輕度承載要求7.4 kg/m以上。

組裝用料:

名稱	主架	4尺副架	2尺副架	收邊
材質	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 柚木烤漆鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 柚木烤漆鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 柚木烤漆鋼板	0.5mm柚木烤漆鋼板
型式				
尺寸	L=3660 / 2440	L=1220	L=610	L=3050 / 2440

△ 2022/03/21	增加規範
△ 2020/10/12	規範修正
△ 2020.01.22	增加承載資訊
△ 2019/6/24	膜厚內容敘述更改
△ 2018/8/21	增加膜厚公差


lien	SCALE
Kai	2017/02/15
王楨任	APPROVED
LIEN	CHECKED
LIEN	DESIGNED

FREE	DRAWING DATE
2017/02/15	MACHINE NAME
圖面審核	標準一般施工大樣圖
圖面審核	DRAWN
Zen	DRAWING TITLE



100平接-0.35T-吊距1220mm-柚木烤漆鋼板	PRO NO.
台南市官田區工業路9號	PT16001~0107
TEL:(06)6986623	單位
FAX:(06)6987359	mm
	DRAWING NO.
	TRE0000455

第三角法	單位
mm	DRAWING NO.
	TRE0000455

平面組裝示意圖





File No.: TRE0000220



T-BAR天花板組裝立體示意圖

- ① 100系列主架
- ② 100系列4尺副架
- ③ 100系列2尺副架
- ④ 面板
- ⑤ 鐵線吊筋
- ⑥ 單L收邊

File No.: TRE0000220



壹、骨架

1.材質:

- 1.1 T-BAR主副架底板-鍍鋅鋼板, 符合 CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC規範, 鍍鋅量達Z12。
- 1.2 T-BAR CAP面板-不銹鋼板

△2.承載:

依ASTM C635需達輕度承載要求7.4 kg/m以上。

組裝用料:

名稱	主架	4尺副架	2尺副架	收邊
材質	0.35mm鍍鋅鋼板 0.25不銹鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 0.25不銹鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 0.25不銹鋼板	0.4mm不銹鋼板
型式				
尺寸	L=3660 / 2440	L=1220	L=610	L=3050 / 2440


△	SCALE	FREE	DRAWING DATE	2019/7/3	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PT16001~ 0110
△	APPROVED	CKM 圖面審核	DESIGNED	CKM 圖面審核	DRAWN	王楨任	DRAWING TITLE	100平接-0.35t-吊距1220mm-不銹鋼板
△	2022/03/21	吊距名稱內容重述	2020/10/12	規範修正	2020.01.22	增加承載資訊	單位	mm
△	2020.01.22	增加承載資訊	2020.01.22	增加承載資訊	2020.01.22	增加承載資訊	DRAWING NO.	TRE0006583

青鋼金屬建材有限公司





台南市官田區工業路9號
TEL: (06) 6986623 FAX: (06) 6987359

平面組裝示意圖




File No.: TRE0000220




- T-BAR天花板組裝立體示意圖
- ① 100系列主架
 - ② 100系列4尺副架
 - ③ 100系列2尺副架
 - ④ 面板
 - ⑤ 鐵線吊筋
 - ⑥ 單L收邊

File No.: TRE0000220



B-B SECTION



C-C SECTION

壹、骨架

1.材質:

- 1.1 T-BAR主副架底板-鍍鋅鋼板, 符合 CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC規範, 鍍鋅量達Z12。
- 1.2 T-BAR CAP面板-預烤漆鋼板, 正面烤漆膜厚 $20 \pm 5 \mu m$ 。
- 1.3符合CNS 11231耐候試驗, 照射3600hrs, 表面無變化

2.承載:

依ASTM C635需達重度承載要求23.8kg/m以上。

組裝用料:

名稱	主架	4尺副架	2尺副架	收邊
材質	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋼板	0.5mm預烤漆鋼板
型式				
尺寸	L=3660 / 2440	L=1220	L=610	L=3050 / 2440


△		SCALE	FREE	DRAWING DATE	2017/10/11	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PT16001~0150
△		APPROVED	CHECKED	DESIGNED	圖面審核	DRAWN	王楨任	DRAWING TITLE	100平接-0.35t-吊距900mm-預烤漆鋼板
△	2022/03/22	新增規範	lien	△	2020/10/12	規範修正	Kai		
△	2019.06.24	膜厚內容變更	lien	△	2018/8/21	增加膜厚公差	LIEN		
△								DRAWING NO.	TRE0003554

青鋼應用材料公司



本圖乃所有權人專屬, 未經許可不得仿製或複印

CKM BUILDING MATERIAL CORP.

平面組裝示意圖




File No.: TRE0000220




T-BAR天花板組立顯示圖

- ① 100系列主架
- ② 100系列4尺副架
- ③ 100系列2尺副架
- ④ 面板
- ⑤ 鐵線吊筋
- ⑥ 單L收邊

File No.: TRE0000220



B-B SECTION



C-C SECTION

壹、骨架

1.材質:

- 1.1 T-BAR主副架底板-鍍鋅鋼板，符合 CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC規範，鍍鋅量達Z12。
- 1.2 T-BAR CAP面板-預烤漆鋁板，正面烤漆膜厚 $20\pm 5 \mu m$ 。

2.承載:

依ASTM C635需達重度承載要求23.8kg/m以上。

組裝用料:


名稱	主架	4尺副架	2尺副架	收邊
材質	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋁板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋁板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 預烤漆鋁板	0.5mm預烤漆鋁板
型式				
尺寸	L=3660 / 2440	L=1220	L=610	L=3050 / 2440

SCALE	FREE	DRAWING DATE	2017/10/11	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖
DESIGNED BY	lien	CHECKED BY	圖面審核	DRAWN	王楨任
DATE	2022/03/22	DESCRIPTION	吊距名稱內容重述	DRAWING TITLE	100平接-0.35T-吊距900mm-預烤漆鋁板
DATE	2020/10/12	DESCRIPTION	規範修正		
DATE	2019/6/24	DESCRIPTION	膜厚內容敘述更改		
DATE	2018/8/21	DESCRIPTION	增加膜厚公差		



青鋼應用材料公司

PRO NO.	PT16001~0154
DRAWING NO.	TRE0003594

平面組裝示意圖




File No.: TRE0000220




T-BAR天花板組裝立體示意圖

- ① 100系列主架
- ② 100系列4尺副架
- ③ 100系列2尺副架
- ④ 面板
- ⑤ 鐵線吊筋
- ⑥ 單L收邊

File No.: TRE0000220



B-B SECTION



C-C SECTION

壹、骨架(21) △

1.材質:

- △ 1.1 T-BAR主副架底板-鍍鋅鋼板，符合CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC規範，鍍鋅量達Z12。
- 1.2 T-BAR CAP面板-柚木烤漆鋼板，正面烤漆膜厚 $20 \pm 5 \mu m$ 以上。△△
- △ 1.3符合CNS 11231耐候試驗,照射3600hrs，表面無變化

2.承載:

依ASTM C635需達重度承載要求23.8kg/m以上。

組裝用料:

名稱	主架	4尺副架	2尺副架	收邊
材質	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 柚木烤漆鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 柚木烤漆鋼板	0.35mm鍍鋅鋼板 CAP 柚木烤漆鋼板	0.5mm柚木烤漆鋼板
型式				
尺寸	L=3660 / 2440	L=1220	L=610	L=3050 / 2440

△		SCALE	FREE	DRAWING DATE	2017/10/11	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PT16001~0158
△		APPROVED	liem	CHECKED	圖面審核	DESIGNED	圖面審核	DRAWN	王禎任
△	2022/03/22	增加規範	liem	確認					
△	2020/10/12	規範修正	Kai	確認					
△	2019/6/24	膜厚內容敘述更改	LIEN	確認					
△	2018/8/21	增加膜厚公差	LIEN	確認					
青鋼應用材料公司								DRAWING NO.	TRE0003624

*本圖面所有材料層數、尺寸、顏色、不得任意修改

CKM BUILDING MATERIAL CORP.